

ПРЕДПИСАНИЕ № 61п-21-2022**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«22» марта 2022г.

ст. Ленинградская

При проведении плановой выездной проверки по решению № 63р-ВП-21-2022 от 03.03.2022г. в отношении МБОУ СОШ № 3, расположенной по адресу: Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Юбилейная, 6, ОГРН 1022304294726,

выявлены нарушения санитарного законодательства: в помещениях школы необходимо проведение ремонта, покрытие стен имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортзале на стене имеются трещины, отслаивание покрытия; в раздевалке для девочек на стене отсутствует часть плитки; в кабинете химии демонстрационный стол не имеет покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ и отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола; в кабинете физики демонстрационный стол установлен не на подиуме и без защитных бортиков по наружному краю стола; лаборантская химии не оборудована вытяжным шкафом; в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами, не предусмотрено местное освещение на рабочих столах; в образовательной организации на компьютеры (фирмы «Philips», «LG», «Dell»), используемые для обучения детей, отсутствуют документы об оценке (подтверждения) соответствия; в кабинете химии/биологии, в 2-х кабинетах математики, в кабинете физики мебель (школьные парты и стулья) с поврежденным покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; кабинет № 12 (начальных классов) не обеспечен горячим водоснабжением; медицинский блок – в процедурном кабинете раковина неисправна (холодная и горячая вода не течет из крана), в кабинете приема не обеспечена горячим водоснабжением.

ПРЕДПИСЫВАЮ:**1. Устранить нарушения санитарного законодательства:**

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещениях школы необходимо проведение ремонта, покрытие стен имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортзале на стене имеются трещины, отслаивание покрытия; в раздевалке для девочек на стене отсутствует часть плитки;	05.10.2022
- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете химии демонстрационный стол не имеет покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ и отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола; в кабинете физики демонстрационный стол установлен не на подиуме и без защитных бортиков по наружному краю стола;	05.10.2022

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - лаборантская химии не оборудована вытяжным шкафом;	05.10.2022
- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами, не предусмотрено местное освещение на рабочих столах;	05.10.2022
- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.5, 3.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в образовательной организации на компьютеры (фирмы «Philips», «LG», «Dell»), используемые для обучения детей, отсутствуют документы об оценке (подтверждения) соответствия;	05.10.2022
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете химии/биологии, в 2-х кабинетах математики, в кабинете физики мебель (школьные парты и стулья) с поврежденным покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;	05.10.2022
- ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - кабинет № 12 (начальных классов) не обеспечен горячим водоснабжением; медицинский блок – в процедурном кабинете раковина неисправна (холодная и горячая вода не течет из крана), в кабинете приема не обеспечена горячим водоснабжением.	05.10.2022

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 3, в лице директора Радькова М.В.

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством. За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Козлова А.Н. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190
в срок до «05» октября 2022 г.

Ведущий специалист-эксперт Моренко О.В.
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)


(подпись)

Предписание получил  Радькова М.В.

22.03.2022г.
(дата)